



Łęczycza, 26.09.2025 r.

Postępowanie nr: ZO.10.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Tumskiej 2, 99-100 Łęczycza zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach PGKIM w Łęczycy”

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11. 09. 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 zm.), zwany dalej jako „ustawa Pzp”, zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 5/2021 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w PGKIM w Łęczycy Sp. z o.o

2. Informacje o przedmiocie przetargu

- a) Przedmiotem zapytania jest wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach PGKIM w Łęczycy, zgodnie z opisem przedmiotu zapytania zawartego w niniejszym rozdziale.
- b) Przedmiot zapytania obejmować będzie zlecenie na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań elektrycznych w obiektach PGKIM w Łęczycy według załącznika nr 2, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego.
- c) Wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia obciążają lub spoczywają na Wykonawcy.
- d) Zakres badania będzie, zgodny z art. 62 ust. 1 pkt 2 w części „kontroli badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów” i ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów) Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) i **obejmować będzie m.in.:**
 - Pomiar rezystancji izolacji,
 - Badanie zadziałania oświetlenia awaryjnego,
 - Badanie zadziałania Głównego Wyłącznika Prądu,
 - Oględziny instalacji elektrycznej,
 - Pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 - Badanie wyłączników różnicowoprądowych,
 - Pomiar instalacji piorunochronnych i uziomów.
- e) protokoły należy sporządzić w wersji papierowej w 1 egz. osobno dla każdego obiektu wyszczególnionego w załączniku nr 2 do zapytania, pomiary opisane w protokole winny być zawarte w tabeli przypisanej dla danego rodzaju pomiaru i podpisane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Do protokołów należy dołączyć świadectwa legalizacji (wzorcowania) użytych urządzeń pomiarowych

UWAGA:

Zalecane jest aby przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami panującymi w miejscu prowadzenia robót oraz zdobyciem dokładnej informacji niezbędnych do przygotowania oferty.

Wizja w terenie może odbywać się w dni robocze w godz. 7:00-14:00

Umówienie spotkania w sprawie wizji w terenie z Panem Waldemar Adamczk tel. 601 077 095

Strona 1 z 2

